

エルピーガス販売事業者 各位

(社)沖縄県高圧ガス保安協会

[ 公 印 省 略 ]

## 注 意 喚 起

去る3月13日(木)早朝浦添市内の50kg容器が8本設置されている消費先で高圧ホース7本に刃物等で傷がつけられ、50kg容器7本が空になるという事件が発生しました。(ガス放出量は不明)

消費者からの「ガスの臭いがする」との連絡で販売店が緊急出動し、現場確認の結果ホースの損傷を発見しましたが、幸いにして2次災害は発生しませんでした。

周辺の車両30台のタイヤがパンクしていることもあり、悪質ないたずらと推測されますが、販売事業者におかれましてはくれぐれも注意して下さいますようお願い申し上げます。

なお県より事故届けを提出するよう指導があったことを申し添えます。